

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гаранин Максим Алексеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.06.2026 00:04:38
Уникальный программный ключ:
7708e3a47e66a8ce02711b29ba7c78bd1e40b18d

Оценочные материалы

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся размещены в информационно-образовательной среде <http://do1.samgups.ru/dpo>. Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации.

1. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
 - 1) со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности)
 - 2) с сезонными работниками
 - 3) с командированными в организацию работниками
 - 4) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику
 - 5) с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя
2. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются:
 - 1) Органы государственной власти
 - 2) органы местного самоуправления,
 - 3) Предприятия
 - 4) Граждане
3. Какой из документов определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации?
 - 1) Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 - 2) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
 - 3) Правила противопожарного режима Российской Федерации
4. Какой из перечисленных документов в области пожарной безопасности имеет наивысший юридический статус?
 - 1) Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 - 2) Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
 - 3) Правила противопожарного режима Российской Федерации
5. На какие виды подразделяется пожарная охрана?
 - 1) Государственная противопожарная служба
 - 2) Ведомственная
 - 3) добровольная пожарная охрана
 - 4) Муниципальная
 - 5) частная пожарная охрана
6. Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?
 - 1) Собственники имущества
 - 2) руководители организаций
 - 3) Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности
 - 4) Должностные лица в пределах их компетенции
7. Составными частями системы противопожарной защиты являются:
 - 1) системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
 - 2) системы коллективной защиты и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара
 - 3) система противодымной защиты
 - 4) автоматические установки пожаротушения
 - 5) привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности
8. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечиваются:

1) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре

2) применением систем коллективной защиты

3) применением первичных средств пожаротушения

4) организацией обучения по пожарной безопасности

5) применением автоматических и (или) автономных установок пожаротушения

9. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре подразделяются на:

1) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения

2) средства индивидуальной защиты пожарных

3) средства индивидуальной защиты головы

4) Одежда специальная защитная

10. Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре

2) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования

3) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

4) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности

5) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране

11. Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать:

1) ликвидацию пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов пожара

2) ликвидацию пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных конструкций

3) ликвидацию пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищаемому имуществу

4) ликвидацию пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических установок

5) ликвидацию пожара в помещении (здании) после возникновения критических значений опасных факторов пожара

12. Каков срок перезарядки углекислотных огнетушителей:

1) 1 раз в 5 лет

2) 1 раз в год

3) 1 раз в 2 года

4) 1 раз в три года

13. На каждом этаже общественных зданий и сооружений должно быть размещено не менее:

1) Двух огнетушителей

2) Одного огнетушителя

3) Четырех огнетушителей

14. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

1) тепловой поток

2) повышенная температура окружающей среды

3) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения

4) пониженная концентрация кислорода

5) снижение видимости в дыму

15. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:

- 1) повышенная взрывопожароопасность (А)
- 2) взрывопожароопасность (Б)
- 3) пожароопасность (В1 - В4)
- 4) умеренная пожароопасность (Г)
- 5) пониженная пожароопасность (Д)

16. Площадь размещения групп штабелей деревянных шпал следует принимать не более:

- 1) 4,5 га
- 2) 10 га
- 3) 2 га
- 4) 5 га